



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(Главное управление МЧС России
по Волгоградской области)**

**Управление надзорной деятельности и
профилактической работы**

**Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы по Нехаевскому,
Новониколаевскому и Урюпинскому районам**

ул. М.Горького, 78, г. Урюпинск,
Волгоградская область 403111
Тел./факс

«24» ноября 2017 г. № 4-46-385
На № _____ от _____

Директору МБУДО «ДЮСШ № 1»
г. Урюпинск, ул. Советская, д. 65
Урюпинский район, Волгоградской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 042-33/2017

«24» ноября 2017 г.

г. Урюпинск

Я, государственный инспектор Нехаевского, Новониколаевского и Урюпинского районов

(Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего представление)

Волгоградской области по пожарному надзору Пономарёв Денис Олегович

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении от «24» ноября 2017г.

в отношении:

Директора МБУДО «ДЮСШ № 1» Кудинова Алексея Николаевича

(полное наименование юридического лица, юридический адрес и \ или регистрации Ф.И.О. виновного лица)

установил, что 24.11.2017г. проведена проверка исполнения законодательства, направленного на

обеспечение пожарной безопасности, в ходе которой установлено, директор МБУДО «ДЮСШ № 1» Кудинов
характеристика объекта, имеющая отношение к делу, законодательные и \ или нормативные акты, требования которых нарушены)

Алексей Николаевич (Приказ о назначении на должность директора МБУДО «ДЮСШ № 1» " № 330-р от
06.05.2015г.)

являясь должностным лицом ответственным за пожарную безопасность (Федеральный закон №69- ФЗ «О
пожарной

безопасности» от 21.12.1994г ст. 38), 24.11.2017г., в 13.00 час. на объекте защиты МБУДО «ДЮСШ № 1»,
расположенном по адресу: Волгоградская область, Урюпинский район, г. Урюпинск

допустила не выполнение требований пожарной безопасности, в том числе требований Правил противопожарного
режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г а именно :

- На в коридоре пути эвакуации из спортзала размещаются различные материалы, изделия,
оборудования (п.462 ППР РФ №390 от 25.04.2012 г)

Руководитель не обеспечил проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода
(п. 55 ППР РФ № 390 от 25.04.2012 г)

На основании изложенного, руководствуясь ст.23.34; 29.13 КоАП РФ,

Вам необходимо:

Принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в том числе:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление.
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)
2. Принять меры к устранению выявленных в ходе мероприятия по надзору фактов невыполнения обязательных требований пожарной безопасности, выполнению законных требований должностных лиц федерального государственного пожарного надзора, а также недопущению впредь фактов нарушений требований пожарной безопасности.
3. Выявить и устранить причины и условия, которые способствовали совершению указанного административного правонарушения.

В течении 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах по устранению причин и условий должностному лицу, вынесшему данное представление. В соответствии со ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

государственный инспектор Нехаевского, Новониколаевского и Урюпинского районов

(Ф.И.О., должность лица, в производстве которого находится дело)

Волгоградской области по пожарному надзору Пономарёв Денис Олегович



(подпись)

Представление получил 24.11.2017, директор
(дата, должность, подпись, расшифровка подписи)

Представление направлено _____
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефоны горячей линии: 8(8442) 789999 ГУ МЧС РФ по Волгоградской области; 8(8632) 406-610 ЮРЦ МЧС РФ